



Numer sprawy WO-ZP.2311.10.2019

Rzeszów, 17.09.2019 r.

Do zamieszczenia na stronie internetowej *Zamawiającego*

W Y J A Ś N I E N I A
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
na dostawę
urządzeń wielofunkcyjnych A3 oraz zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby systemu EZD

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j. z późn. zm.), *Zamawiający* (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie) **zamieszcza** na stronie internetowej **treść zapytań** wraz z **wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **urządzeń wielofunkcyjnych A3 oraz zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby systemu EZD**.

TREŚĆ ZAPYTANIA:

Dotyczy:

2) ZASILACZ AWARYJNY UPS – 1 sztuka

2. Moc / typ urządzenia

- głośność pracy poniżej 50dB

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na na UPS o poziomie głośności 55dB?

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i dokonuje w tym zakresie stosownej zmiany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Tomasz Czop